


## Raccordi di riduzione a sicurezza aumentata Ex e II



## Accessori

## Tipo di ammissione: Reduktion MS EX

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Con O-ring

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>EX3500.12.10</b>                               |
| E-No:                 | 126340310                                         |
| EAN:                  | 7611614175348                                     |
| Materiale             | Ottone nichelato                                  |
| O-Ring                | FPM                                               |
| Temperatura d'impiego | -60°C / +100°C                                    |
| Classe di protezione  | IP 66 / IP 68                                     |
| Norma di prova        | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G          | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Categoria 2D          | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zona                  | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22                       |
| Certificato           | SEV 15 ATEX 0151                                  |
| Certificato IECEx     | IECEx SEV 15.0018                                 |
| Certificato CCC       | CCC 2022322313004717                              |
| Filetto esterno       | M12x1.5                                           |
| Filetto interno       | M10x1.5                                           |
| Nota complementare    | 1                                                 |
| Grandezza chiave      | 15 mm                                             |
| Misura (H)            | 8.0 mm                                            |
| Misura L              | 5 mm                                              |
| Avvertenza            | 2                                                 |
| Invio                 | 50                                                |

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!